

centraal stooktoestel gevoed met gasvormige brandstof	maximaal CO-gehalte (mg/kWh)	minimaal verbrandingsrendement (H_p) (%)
B1-toestellen	150	88
niet B1-toestellen	150	90

Artikel 5. Goede en veilige staat van werking centraal stooktoestel, gevoed met gasvormige brandstof - Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, (Laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 3 mei 2019, B.S. 2019-06-20)